



Domande e risposte: misure per contrastare la penuria di energia elettrica

Data: 21.02.2024

Novità

Rispetto all'autunno 2023, come sono cambiate le misure elaborate per affrontare un'eventuale penuria di energia elettrica?

Dall'inverno 2023/2024, in caso di contingentamento (su base mensile) e di contingentamento immediato (su base giornaliera) è stata ideata una soluzione per i grandi consumatori con più sedi in diverse reti di distribuzione. È inoltre possibile scambiare i contingentamenti. Il tutto viene gestito da un comitato di coordinamento, istituito dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES).

Per consentire i pagamenti elettronici anche in caso di disinserimento della rete, è stata inoltre introdotta una variante aggiuntiva che prevede una finestra temporale durante la quale tutti i settori di comprensori in Svizzera vengono riforniti di energia elettrica.

Per il trasporto pubblico, il trasporto merci ferroviario e le telecomunicazioni sono già state definite misure settoriali volte a ridurre il consumo di elettricità; per il trattamento delle acque reflue sono in fase di elaborazione soluzioni analoghe.

I grandi consumatori con più sedi in diverse reti di distribuzione (consumatori multisito) possono sommare, su propria responsabilità, i contingentamenti loro assegnati e utilizzarli sull'intera rete di distribuzione. Per farlo devono però prima registrarsi sull'apposita [piattaforma](#) dell'AES, disponibile da novembre 2023.

Domande generali

Come possono prepararsi le aziende ad affrontare una penuria di energia?

Per prepararsi ad affrontare una possibile penuria di energia elettrica o di gas, è importante disporre di un buon sistema di gestione operativa (*Business Continuity Management*, BCM) e affrontare il tema dell'approvvigionamento elettrico d'emergenza. Per maggiori informazioni: [Economia \(admin.ch\)](#)

Sfruttando l'energia in modo più efficiente è inoltre possibile ridurre il consumo e abbassare i costi. Per maggiori informazioni: <https://www.zero-spreco.ch/it/impres/>

Alcune applicazioni, attività o servizi saranno vietati in caso di penuria di energia elettrica?

In caso di penuria, superata una certa soglia, può non essere più consentito utilizzare alcuni dispositivi, allo scopo di evitare ricadute ancora più massicce sull'economia e sulla società (divieti e limitazioni di utilizzo). È stato elaborato un catalogo di misure, che verrà però finalizzato al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione dell'approvvigionamento. A seconda dell'entità della penuria, il Consiglio federale decide quali

misure adottare e se sono necessari divieti o limitazioni, tenendo conto non solo del potenziale di risparmio e della fattibilità delle misure, ma anche dell'impatto sull'economia e sulla società.

Quando si decidono limitazioni di utilizzo, divieti e contingentamenti a carico dei grandi consumatori, l'obiettivo è quello di ridurre il consumo di elettricità per evitare disinserimenti della rete, che rappresentano l'ultima ratio per scongiurare un collasso completo.

Divieti e limitazioni di utilizzo

Perché nei progetti di ordinanza non ci sono limitazioni progressive della temperatura ambiente?

Questa misura per il settore dell'elettricità è stata allineata a quella per il settore del gas, dove in caso di penuria è previsto un limite analogo di 20° C nei locali, facile da impostare utilizzando i termostati (solitamente corrisponde al numero 3).

Perché è stato deciso di non introdurre il limite di velocità di 100 km/h per le autostrade?

Al momento una limitazione generale della velocità massima sulle autostrade ha una scarsa influenza sul consumo di elettricità, dato che la quota di mobilità elettrica è ancora piuttosto bassa. I progetti di ordinanza ora pubblicati disciplinano le misure in caso di penuria di elettricità. Si potrebbe però eventualmente applicare nel caso in cui si verificano contemporaneamente una penuria di elettricità e una penuria di carburante.

Come mai non si prevede un utilizzo limitato delle auto elettriche come misura di risparmio?

Il potenziale di risparmio della mobilità elettrica è ancora contenuto; inoltre non si intende ostacolare lo sviluppo. Tuttavia, se questo tipo di veicoli continueranno ad aumentare, limitarne l'utilizzo potrebbe diventare un elemento importante per far fronte a una situazione futura di grave penuria di energia.

Come vengono effettuati i controlli su limitazioni e divieti?

La competenza è dei Cantoni; le limitazioni e i divieti si applicano sia negli spazi sia pubblici sia in quelli privati, e le misure sono su ampia scala. Non è quindi previsto un controllo sistematico, soprattutto nella sfera privata. La Confederazione parte dal presupposto che in caso di grave penuria la stragrande maggioranza della popolazione rispetterà i divieti e le limitazioni.

Il catalogo delle sanzioni previsto dalla vigente legge sull'approvvigionamento del Paese ([LAP: RS 531](#)) non prevede alcuna pena. Il progetto in corso per la revisione parziale di questa legge prevede la possibilità di multe disciplinari per le violazioni della LAP.

Contingentamenti

Perché vengono contingentati solo i grandi consumatori?

Il meccanismo prevede di contingentare soltanto i centri di consumo con un consumo di almeno 100 MWh, cioè gli unici che hanno la possibilità di acquistare energia elettrica sul mercato libero. Il contingentamento riguarda più di 34 000 grandi consumatori, responsabili di circa la metà del consumo di elettricità in Svizzera. Le aziende che hanno solo piccole filiali non sono considerate grandi consumatori, anche se complessivamente superano la soglia dei 100 MWh.

Oltre ad avere un grande potenziale di risparmio, concentrarsi su questo gruppo di consumatori permette alla misura di essere vincolante e ai suoi effetti di essere misurabili rapidamente. I grandi consumatori dispongono solitamente di un contatore che misura il consumo nel tempo e può trasmetterlo automaticamente al gestore della rete di distribuzione.

Di norma le piccole aziende non dispongono ancora di questo metodo di misurazione e non possono quindi né calcolare né misurare il proprio risparmio.

Chi calcola, assegna e controlla i contingenti in una situazione di penuria?

Il gestore della rete di distribuzione responsabile a livello locale calcola i contingenti per ciascun grande consumatore e per ciascun periodo. I contingenti vengono assegnati tramite decisione dal settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) e messi a disposizione dal gestore della rete di distribuzione responsabile.

I gestori delle reti di distribuzione verificano il rispetto dei contingenti; è invece più difficile il monitoraggio dello scambio di contingenti così come dei consumatori multisito con diverse sedi nei comprensori dei gestori delle reti di distribuzione. In questi casi, il monitoraggio viene effettuato da un comitato di coordinamento centrale istituito dall'AES.

Perché il contingentamento non ammette eccezioni?

Il contingentamento è una misura fondamentale per prevenire i disinserimenti della rete, ecco perché non sono previste eccezioni. Anche i gestori di infrastrutture che forniscono beni e servizi d'importanza vitale per il Paese possono ridurre il loro consumo di elettricità. Tuttavia, se l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale diventa troppo limitato sono necessarie soluzioni settoriali specifiche, come quelle concepite per il trasporto pubblico, il trasporto ferroviario e per le telecomunicazioni. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue sono in elaborazione soluzioni analoghe.

Perché per il contingentamento dei trasporti pubblici vigono disposizioni particolari?

Il trasporto pubblico è un sistema capillare in tutta la Svizzera. Le FFS dispongono di una rete di approvvigionamento elettrico propria che garantisce in buona parte la corrente di trazione ma molti impianti di sicurezza (segnaletica, passaggi a livello, ecc.) dipendono dalla rete elettrica pubblica a 50 Hz. Per tale motivo, in caso di contingentamento alle imprese di trasporto pubblico e del trasporto ferroviario con funzione di collegamento si applicano disposizioni speciali, basate sul *modello di gestione del trasporto pubblico in caso di grave penuria di elettricità*, che le FFS, in qualità di organizzazione incaricata della gestione del sistema e della propria rete elettrica, hanno sviluppato in collaborazione con l'Unione dei trasporti pubblici e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

In questo modo è possibile mantenere in una certa misura il trasporto pubblico rilevante per l'approvvigionamento anche nel caso in cui vengano attuate le misure di gestione, e allo stesso tempo riuscire a raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico.

Perché per il contingentamento delle telecomunicazioni vigono disposizioni particolari?

Le telecomunicazioni sono un'infrastruttura importante per la popolazione e l'economia. Per far fronte a una grave crisi, le infrastrutture critiche nei settori dell'energia e dei trasporti necessitano in particolare di reti di telecomunicazione funzionanti. Grazie alle misure previste, che si basano su una strategia elaborata dall'industria delle telecomunicazioni sotto la guida dell'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut), in caso di penuria di elettricità è possibile mantenere attive le telecomunicazioni, seppure in modo ridotto, e al contempo risparmiare elettricità nell'intero settore.

Quali misure sono previste nel settore della radiocomunicazione mobile?

Le misure previste verrebbero attuate gradualmente, in base alla situazione, dai concessionari di radiocomunicazione mobile (Swisscom, Sunrise e Salt). L'impatto sarebbe lo stesso sia sui clienti dei tre concessionari mobili sia sui clienti degli altri 25 fornitori di radiocomunicazione mobile. Inizialmente alcune piattaforme, ad esempio per la musica, i video o i social media, verrebbero disattivate tramite blocchi del sistema dei nomi di dominio (blocchi DNS) con l'obiettivo di ridurre il traffico di dati. Le piattaforme interessate dal blocco saranno specificate solo in caso di crisi. Per ridurre il consumo energetico verrebbero poi

disattivate le frequenze di radiocomunicazione mobile nelle bande alte. Il livello successivo sarebbero ulteriori blocchi DNS e la disattivazione delle frequenze nelle bande medie, il che può comportare problemi nella trasmissione dei dati e quindi, tra l'altro, una mancanza di connessione dati, ad esempio presso i terminali di pagamento. Come ultimo passo verrebbero messe fuori servizio determinate macro-antenne. Le misure previste dall'ordinanza comporterebbero limitazioni alla qualità della copertura, ma rimarrebbe comunque possibile la comunicazione telefonica.

Sono previste restrizioni anche per la rete fissa?

Le misure saranno attuate nella radiocomunicazione mobile ma non nella rete fissa. Inoltre le misure di gestione «contingentamento immediato» e «contingentamento» non si applicano ai centri di consumo che garantiscono il funzionamento della rete fissa e della radiocomunicazione mobile. Questa eccezione vale per i servizi di telecomunicazione di questi fornitori, ma non per le loro altre attività. Il risparmio di elettricità nella radiocomunicazione mobile durante i contingentamenti serve a mantenere la comunicazione attraverso la rete fissa, che però sarà ulteriormente gravata dal traffico dati. L'informazione al pubblico è garantita in ogni caso. Se possibile a livello tecnico, i sistemi di telecomunicazione per la produzione e la trasmissione di servizi di programmi radiotelevisivi saranno esentati anche dai disinserimenti ciclici della rete, in modo da poter adempiere il più possibile al mandato di prestazioni legale e contenuto nella concessione .

Consumatori multisito con diverse sedi nei comprensori dei gestori delle reti di distribuzione

Chi sono i «consumatori multisito con diverse sedi nei comprensori dei gestori delle reti di distribuzione»?

Si tratta di aziende o enti pubblici con sedi diverse, ciascuna con un consumo annuo di elettricità di almeno 100 MWh in diverse reti di distribuzione, su tutto il territorio svizzero.

Quali aziende e settori appartengono a questo tipo di consumatori?

In ogni settore ci sono aziende con sedi diverse in reti di distribuzione diverse, ad esempio i grandi distributori e la Posta.

Dove è possibile registrarsi come consumatore multisito?

Per poter gestire i contingentamenti in modo trasversale in caso di contingentamento o contingentamento immediato, le aziende e gli enti pubblici devono registrarsi prima presso il comitato di coordinamento istituito dall'AES. La piattaforma di registrazione è disponibile sul sito dell'Organizzazione per l'approvvigionamento di corrente elettrica in situazioni straordinarie ([OSTRAL](#))

Disinserimento della rete elettrica

Come evitare danni in caso di disinserimento della rete (in fase di accensione e spegnimento)?

I gestori delle reti di distribuzione pubblicano i periodi di disinserimento della rete e le zone colpite, e informano i consumatori finali e i Cantoni in modo che possano prendere le precauzioni necessarie in tempo utile. Ogni consumatore risponde in prima persona del livello di sicurezza delle proprie apparecchiature. I piani di disinserimento vengono adeguati regolarmente e resi definitivi solo al momento dell'entrata in vigore della relativa ordinanza. Le aziende, i Cantoni e gli stati maggiori di crisi hanno accesso a questi piani dell'AES.

Quali eccezioni si applicano?

Se possibile dal punto di vista tecnico, alcuni consumatori finali che offrono beni e servizi d'importanza vitale possono essere esclusi dal disinserimento della rete. Ne sono escluse ad esempio le reti elettriche per l'assistenza medica di base negli ospedali e nelle case di cura,

per i servizi di emergenza, per l'esercito e per le telecomunicazioni. Se la produzione di energia elettrica è superiore ai consumi, possono essere esclusi anche alcuni settori di comprensori.

È stata inoltre introdotta una variante aggiuntiva, che prevede una finestra temporale durante la quale tutti i settori di comprensori in Svizzera vengono riforniti di elettricità. Tale misura serve soprattutto a preservare le infrastrutture critiche, a permettere lo svolgimento di transazioni elettroniche e/o l'elaborazione elettronica di dati.

In caso di contingentamento o disinserimento della rete, cosa fanno le persone vulnerabili che dipendono dall'elettricità (per respiratori, ascensori per sedie a rotelle, ecc.)?

Dal momento che è impossibile rifornire di energia elettrica tutti i singoli nuclei famigliari, se il Consiglio federale dovesse decretare, come ultima ratio, un disinserimento della rete di alcune ore, sarà indispensabile prendere i provvedimenti necessari. Le persone con problemi di salute devono sapere chiaramente dove poter soggiornare per ricevere assistenza medica sicura in caso di grave penuria di energia elettrica.

Pertanto, chiunque a casa propria dipenda da determinati dispositivi elettrici per motivi di salute dovrebbe consultare il proprio medico curante e, se necessario, rivolgersi a un ospedale. Alcuni consumatori di energia, come gli ospedali e i servizi di emergenza, possono essere esclusi dai disinserimenti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti tecnici.

Economia

È prevista un'indennità (per le imprese) a causa di eventuali misure di gestione (contingentamento, ecc.)?

La perdita di lavoro dovuta a misure ufficiali delle autorità (p. es. misure di contingentamento) è computabile nell'indennità per lavoro ridotto (ILR), a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di ammissibilità (art. 51 ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI).

È possibile allentare le norme nel caso di aziende con un mandato legale di base per l'approvvigionamento?

Sì, è possibile. Al momento sussiste una soluzione settoriale per il trasporto pubblico e il trasporto merci ferroviario, così come per le telecomunicazioni. È inoltre in fase di elaborazione una soluzione analoga per il trattamento delle acque reflue. Le soluzioni settoriali costituiscono però un'eccezione. Nonostante eventuali agevolazioni, le imprese sono comunque tenute a fare tutto il possibile per rispettare le prescrizioni.

Operatori coinvolti

Qual è il ruolo dell'AES, dell'OSTRAL e dei gestori delle reti di distribuzione?

L'AES ha un ruolo importante nella definizione e nell'attuazione delle misure di gestione. Tramite ordinanza ([OOSE](#)), il Consiglio federale ha incaricato l'AES di adottare le misure preparatorie necessarie in caso di penuria di elettricità in conformità con le direttive del settore Energia dell'AEP. A tale scopo, l'AES ha creato l'[OSTRAL](#), che comprende circa 600 gestori delle reti di distribuzione e altri operatori del settore elettrico. L'AES ha ricevuto l'incarico di istituire il comitato di coordinamento per lo scambio di contingenti.

Su disposizione dell'AEP, l'OSTRAL interviene al verificarsi di una situazione di penuria di elettricità. È responsabile dell'esecuzione delle misure dell'AEP (divieti e limitazioni di utilizzo, contingentamenti e disinserimento della rete), e svolge anche attività di informazione, formazioni e test.

I gestori delle reti di distribuzione forniscono ai loro clienti informazioni sull'approvvigionamento elettrico, ma non su questioni tecniche relative ad esempio agli elettrodomestici. Per questioni simili è necessario rivolgersi ai fornitori e ai produttori elencati nella garanzia.

Maggiori informazioni:

Comunicazione UFAE
media@bwl.admin.ch, +58 467 32 20

Dipartimento responsabile:

DEFR